

Управление образования

Администрации города Екатеринбурга

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ БЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 122

620050, Г. Екатеринбург, ул. Ангарская, 54-А, тел./факс: 322-92-96, ekb-mou122@mail.ru

Исх. № 48 от 05 сентября 2019 г.

Начальнику отделения надзорной
деятельности и профилактической работы
(по Железнодорожному району)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ
МЧС России по Свердловской области
подполковнику внутренней службы
О.А. Дремкову

Государственному инспектору по пожарному
надзору г. Екатеринбурга
Т.А.Артамоновой

Директора МАОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 122
Н.В.Локшиной

Информационное письмо.

По факту выявленных нарушений требований пожарной безопасности (предписание 1250/1/1 от 05.08.2019) сообщая следующее:

№ пред писания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Система противопожарной защиты смонтирована в 2006 году, не соответствует действующим в РФ нормам и правилам. (установленное оборудование систем противопожарной защиты, составляет более 10 лет)	20.05.2020г.	Направлены служебные записки Начальнику Отдела образования и Начальнику филиала МКУ ЦБ и МТО МОУ Железнодорожного района г. Екатеринбурга о выделении бюджетных средств на выполнение сметы и замены пожарной сигнализации.
2	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с соответствующим типом заполнения проемов (помещение складского назначения каб.116, 2 этаж помещений школы)	20.05.2020г.	Выполнено.
3	Отсутствует расчет категорий по взрывопожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с	20.05.2020г.	Выполнено.

	главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для всех складских и производственных помещений. Расчет не предоставлен.		
4	Отделка стен (панели) в обеденном зале, пола (линолеум) в актовом зале выполнена материалами с неустановленным классом пожарной опасности (сертификат не представлен)	20.05.2020г.	Выполнено. Сертификаты на линолеум в актовом зале и стены в обеденном зале прилагаются.
5	Не проведена проверка автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре (столовая). (документы не представлены)	20.05.2020г.	Выполнено.

Приложение: 1.Копии сертификатов на 2-х листах в 1-ом экз.

Директор МАОУ СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов № 122



Н.В.Локшина

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Свердловской области
(г.Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 312-44-09
Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления МЧС России по
Свердловской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 тел. 312-44-26, oitp-undso@mail.ru)
Отдел надзорной деятельности и ПР муниципального образования
«город Екатеринбург»
(г.Екатеринбург ул.С.Ковалевской,8 тел./факс 362-42-52 tond-ekaterinburg@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и ПР (по Железнодорожному району МО «город
Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и ПР
МО «город Екатеринбург» УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Свердловской области
(наименование органа государственного надзора)

г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, тел. 323-02-86, E-mail: otdel005@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1250/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
*Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение -
средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов №122
ОГРН 1026602960559, ИНН 6659039346.*

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
Директору Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение -
Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов №122
Локшиной Надежде Вениаминовне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

*Во исполнение Распоряжения Заместителя главного государственного инспектора
города Екатеринбурга по пожарному надзору подполковника внутренней службы Цветкова
С.Ю. № 1250 от «15» июля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N
69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 16 час.00 мин. по 17 час.00 мин 29.07.2019г., с
15 час.00 мин. по 16 час.00 мин 05.08.2019г проведена плановая проверка старшим
инспектором отделения надзорной деятельности и ПР (по Железнодорожному району) отдела
надзорной деятельности и ПР муниципального образования «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС
России по Свердловской области капитаном внутренней службы Артамоновой Татьяной
Анатольевной*

(должность, звание, фамилия,

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
помещений и территории Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение -
Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов №122
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ангарская, 54а.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

*И.о. директором Муниципального автономного общеобразовательное
учреждение Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением
отдельных предметов №122 Зайнекаевой Светланой Юрьевной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

N предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Система противопожарной защиты смонтирована в 2006 году, не соответствует действующим в РФ нормам и правилам. (установленное оборудование систем противопожарной защиты, составляет более 10 лет).</i>	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п 63. ГОСТ Р 54101-2010» Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7 <i>п 63 Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров. Акт проверки от 17.05.2019г. о работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ООО «ПолиКом-А»; ГОСТ Р 54101-2010» Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7 (При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы) в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы).</i>	20.05.2020г.	
2.	<i>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с соответствующим типом</i>	Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ п.46. СПиП 21-01-97 *п.7.4 <i>(Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности</i>	20.05.2020г.	

	заполнения проемов (помещение складского назначения каб.116,2 этаж – помещений школы)	помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.)		
3.	Отсутствует расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" для всех складских и производственных помещений. Расчет не предоставлен.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п.20 Руководитель организации обеспечивает наличие на поверхностях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	20.05.2020	
4.	Отделка стен (панели) в обеденном зале, пола (линолеум) в актовом зале выполнена материалами с неустановленным классом пожарной опасности (сертификат не предоставлен).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности» ст. 134 п. 6; область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	20.05.2020г.	
5.	Не проведена проверка автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре (столовая). (документы не предоставлены)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 ППР п. 49; В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.	20.05.2020	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту). Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в мае 2020 года (квартале, месяце) в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД
и ПР (по Железнодорожному району)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Свердловской области
Артамонова Т.А.

« 05 » августа 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Лоскут
(подпись)

« 05 » 08 20 19 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


М.П.
директор Лоскут Н.В.
(должность, фамилия, инициалы)
МН 09 сош п 122